



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ  
СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.

М.П.



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 24 " 05 2017 року

№ 602-123-20-3/ 1533

**Об'єкт експертизи:** Панелі кліматичні «EFFI»

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із ТУ У 25.2-39797084-001:2016 «Панелі кліматичні «EFFI». Технічні умови»

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПЦ, УКТЗЕД, артикул:** 25.21.11-00.00

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи** для систем опалення і охолодження громадських, виробничих, торгових, складських, сільськогосподарських, житлових, і інші типів приміщень, а також для всіх видів: дошкільних освітніх установ, загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів, установ системи охорони здоров'я, спортивних установ і споруд; оптова та роздрібна торгівля

**Країна - виробник** ТОВ «КОМПАНІЯ ЕФФІ», Україна, 61002, м. Харків,

вул. Петровського, 6/8, кв. 16, код за ЄДРПОУ 39797084. Адреса виробництва: Харківська область, Харківський район, смт Високий, вул. Військова, 1

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи** ТОВ «КОМПАНІЯ ЕФФІ», Україна, 61002, м. Харків, вул. Петровського, 6/8, кв. 16, код за ЄДРПОУ 39797084. Адреса виробництва: Харківська область, Харківський район, смт Високий, вул. Військова, 1

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну** додається до супроводжуючої вантаж документації

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

За результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для

здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: При роботі техніки максимальний рівень звуку в приміщеннях не повинен перевищувати 55 дБА; параметри неіонізованих випромінювань на відстані 0,3 м ЕП 50 Гц < 500 В/м, МП 50 Гц < 0,4 мкТл, ЕМП 0,03-300 МГц < 3 В/м; відповідно до вимог ДСН 3.3.6.096-2002 «Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів», «Санітарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки» № 3077-84.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Панелі кліматичні «EFFI»

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 25.2-39797084-001:2016 «Панелі кліматичні «EFFI». Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняна продукція

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняна продукція

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 1534 від 07.03.2017 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Підпис

